

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тамбовской области

(наименование территориального органа МЧС России)

392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Железнодорожная, 14 т.8-4752-72-26-19 ф.8-
4752-72-26-19 E-mail: gpn_tmb@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Территориальное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
г. Рассказово, Рассказовскому и Бондарскому районам Тамбовской области УНД и ПР
ГУ МЧС России по Тамбовской области**

(наименование органа государственного надзора)

Тамбовская обл., г. Рассказово, ул. Куйбышевский проезд, 5, тел. 8 47531 22 0 70, E-mail:
gpn_tmb_31@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Тамбовская обл., г.

Рассказово, ул.

Куйбышевский проезд, 5

(место составления акта)

«04» августа 2017г.

£

(дата составления акта)

«14» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 64**

«04» августа 2017г по адресу/адресам: с.Прибытки, ул. Центральная 73

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
г.Рассказово, Рассказовскому и Бондарскому районам по пожарному надзору Талалаева С.Е. № 64
от 05 июля 2017г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной
безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(тановая/внеплановая, документарная/выездная)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИБЫТКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОНДАРСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ПРИБЫТКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«03» августа 2017г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1д/2 часа

«04» августа 2017г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1д/1час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки. 2 дня / 3 часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделением государственного пожарного надзора по г. Рассказово,
Рассказовскому и Бондарскому районам, Тамбовская обл. г. Рассказово, ул. Куйбышевский проезд,
5. т. 8 4 7531 22 0 70

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) _____

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Гос. инспектор Крылов Сергей Викторович, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: глава сельсовета Ермаков Н.Л.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- в здании сельсовета руководитель организации не обеспечил периодичность осмотра (проверкам и перезарядки огнетушителей. (ПРИБЫТКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, Правила противопожарного режима в РФ : п. 478);

- В здании сельсовета руководитель не обеспечил исправное состояние системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией. (ПРИБЫТКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, Правила противопожарного режима в РФ : п. 61, 63, НПБ 110-03);

- Имеющиеся огнетушители не имеют порядковых номеров (ПРИБЫТКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, Правила противопожарного режима в РФ : п. 475);

- В административных и общественных помещениях сельсовета руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. (ПРИБЫТКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, Правила противопожарного режима в РФ : п. 6);

- В здании сельсовета отсутствуют знаки пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнём запрещено». (ПРИБЫТКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, Правила противопожарного режима в РФ : п. 14);

- На объекте защиты учет наличия (периодичности осмотра, сроков перезарядки) огнетушителей (иных первичных средств пожаротушения) не ведется в специальном журнале произвольной формы. (ПРИБЫТКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, Правила противопожарного режима РФ: п. 478);

- Направление к водонапорным башням с. Вердеревщино (ул. В.А. Глазкова, д. 46; ул. Центральная, д. 65), водонапорная башня с. Прибытки (ул. Центральная, д. 56), водонапорная башня д. Богдановка не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (ПРИБЫТКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, Правила противопожарного режима в РФ; п. 55);

- Направление движения к пожарным водоемам в с. Вердеревщино (ул. Центральная, место забора восточнее д. 65), д. Ивановка (в 50м от плотины), с. Прибытки (напротив д. 22 по ул. Центральная), д. Богдановка (северозападнее д. 31), не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (ПРИБЫТКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, Правила противопожарного режима в РФ ; п. 55);

- В сельсовете руководитель организации не закрепил за пожарной мотопомпой моториста, прошедшего специальную подготовку для работы на указанной технике. (ПРИБЫТКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, Правила противопожарного режима в РФ : п. 69);

- В населенных пунктах сельсовета (с. Прибытки, с. Вердеревщино, д. Ивановка, д. Богдановка) не организовано оповещение населения в случае возникновения природных пожаров (ПРИБЫТКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ФЗ от 21.12.1994 г. N 63-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.

Ж

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: №64/1/13 от 04.08.2017г
6. Другие документы (их копии): _____

Подписи лиц, проводивших проверку: гос. инспектор Крылов Сергей Викторович
«04» августа 2017г *•••••

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Жуковская Татьяна Александровна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« 04 » августа 2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Ж/

Телефон доверия:

8-4752-72-99-50